



Ministero dell' Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Omologazioni Reazione al Fuoco

36054 -- 26700

Alla Ditta:
BENCORE S.r.l.
Via San Colombano n. 9
54100 MASSA (MS)
info@pec.bencore.it

OGGETTO: DD.MM. 26/06/84 e 03/09/2001. Rinnovo validità dell'atto di omologazione relativo al prodotto denominato commercialmente: "STARLIGHT PLUS"

Si trasmette in allegato, l'atto di omologazione, ai fini della prevenzione incendi, relativo al prodotto citato in oggetto, la cui validità è stata rinnovata ai sensi di quanto previsto dai DD.MM. 26/06/84 e 03/09/2001.

L'atto di omologazione allegato è stato rinnovato ed ha validità fino alla data indicata sull'atto medesimo, fatta eccezione per i casi di decadenza e revoca dell'omologazione previsti dall'art. 9, punti 2 e 3, del D.M. 26/06/84.

Inoltre il presente atto decade, ai fini della produzione, al termine del periodo di coesistenza previsto per la specificazione tecnica relativa al materiale medesimo, in conformità a quanto previsto dal D.M. 10/03/2005 al quale si rimanda per gli opportuni approfondimenti.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
(Dott. Ing. Claudio MASTROGIUSEPPE)





26700

MOD. 4 VFC

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA V - PROTEZIONE PASSIVA

VISTO il Decreto Ministeriale 26 giugno 1984 concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi";

VISTI il Decreto Ministeriale 03 Settembre 2001, recante "Modifiche ed integrazioni al Decreto 26 giugno 1984 concernente classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi" e il Decreto Ministeriale 28 maggio 2002 recante rettifiche al decreto medesimo;

VISTA l'istanza presentata dalla ditta BENCORE S.r.l. sita in Via San Colombano, 9 - 54100 MASSA (MS), produttrice del materiale denominato "STARLIGHT PLUS" per ottenere l'omologazione del materiale stesso ai fini della prevenzione incendi;

VISTO il certificato di reazione al fuoco n° CSI/0037/06/RF del 28/02/2006 emesso per il predetto materiale dal Laboratorio C.S.I. S.p.A. di Bollate (MI);

VISTA la scheda tecnica, allegata al predetto certificato, prodotta dalla ditta BENCORE S.r.l. di MASSA (MS)

SI OMOLOGA

con il numero di codice MS1965A10D100007, il prototipo del materiale denominato "STARLIGHT PLUS" prodotto dalla ditta BENCORE S.r.l. di MASSA (MS), ai soli fini della prevenzione incendi, nella CLASSE di REAZIONE al FUOCO 1 (UNO) e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi dei decreti ministeriali citati in premessa, conformemente a tutte le caratteristiche apparenti e non apparenti, nonché a quelle dichiarate dalla predetta ditta nella scheda tecnica parimenti citata in premessa.

Sul marchio o sulla dichiarazione di conformità, da allegarsi ad ogni tipo di fornitura del materiale oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati:

- NOME DEL PRODUTTORE: Ditta BENCORE S.r.l. (o altro segno distintivo);
- ANNO DI PRODUZIONE: (da indicarsi);
- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 (UNO);
- CODICE: MS1965A10D100007;
- POSA IN OPERA: ELEMENTO DISPOSTO A COLTELLO;
- IMPIEGO: PARETE;
- MANUTENZIONE: METODO "D" COME DA UNI 9176 (1998).

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e dei decreti ministeriali 26 giugno 1984 e 3 settembre 2001.

Il presente atto, ad eccezione dei casi di decadenza e revoca dell'omologazione previsti dall'art. 9, punti 2 e 3, del D.M. 26/6/84, ha una validità di 5 anni dalla data di rilascio ed è rinnovabile alla sua scadenza. Inoltre il presente atto decade, ai fini della produzione, al termine del periodo di coesistenza previsto per la specificazione tecnica relativa al materiale medesimo, in conformità a quanto previsto dal D.M. 10/03/2005 al quale si rimanda per gli opportuni approfondimenti.

Roma, **10 MAR 2009**

Fasc. 3807 sott. 2486

IL DIRETTORE CENTRALE
(STOCCHI)
[Signature]

N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE E' RIPRODUCIBILE
UNICAMENTE NELLA SUA INTEGRALE STESURA

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECOA DELLO STATO S.P.A. - S.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
Entrate
SEDE
0000526 0000678
0002794 18/01/2014 09:34:28
4578-00088 FCFDEBBCC5N08E7C
IDENTIFICATIVO 01093741986320
0 1 09 374198 632 0



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PROTEZIONE PASSIVA

Vista la domanda di rinnovo presentata il: 29/01/2014
Codice: MS1965A10D100007 del 09/03/2009

Validità rinnovata fino al: 09/03/2019

salvo le limitazioni previste dall'art.4, comma 3, del D.M. 10/03/2005

Atto non decadente nei casi previsti dall'art.3, comma 2, del D.M. 03/09/2001

(2486)
36054 - 26700

firmato
IL DIRETTORE CENTRALE
(Dattilo)

26 MAR. 2014