

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
MARCA DA BOLLO  
€14,62  
Agenzia Entrate  
QUATTORDICI/62  
00019138 000049F4 W0310001  
00037352 26/02/2008 15:58:56 FILE  
0001-00009 D40A90A18660981  
IDENTIFICATIVO : 01052010514158  
0 1 06 201051 415 8



26701

MOD. 4 VFC

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA V - PROTEZIONE PASSIVA

VISTO il Decreto Ministeriale 26 giugno 1984 concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi";

VISTI il Decreto Ministeriale 03 Settembre 2001, recante "Modifiche ed integrazioni al Decreto 26 giugno 1984 concernente classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi" e il Decreto Ministeriale 28 maggio 2002 recante rettifiche al decreto medesimo;

VISTA l'istanza presentata dalla ditta BENCORE S.r.l. sita in Via San Colombano, 9 - 54100 MASSA (MS), produttrice del materiale denominato "LIGHTBEN PLUS" per ottenere l'omologazione del materiale stesso ai fini della prevenzione incendi;

VISTO il certificato di reazione al fuoco n° CSI/0038/06/RF del 01/03/2006 emesso per il predetto materiale dal Laboratorio C.S.I. S.p.A. di Bollate (MI);

VISTA la scheda tecnica, allegata al predetto certificato, prodotta dalla ditta BENCORE S.r.l. di MASSA (MS)

## SI OMOLOGA

con il numero di codice MS1965A10D100008, il prototipo del materiale denominato "LIGHTBEN PLUS" prodotto dalla ditta BENCORE S.r.l. di MASSA (MS), ai soli fini della prevenzione incendi, nella CLASSE di REAZIONE al FUOCO 1 (UNO) e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi dei decreti ministeriali citati in premessa, conformemente a tutte le caratteristiche apparenti e non apparenti, nonché a quelle dichiarate dalla predetta ditta nella scheda tecnica parimenti citata in premessa.

Sul marchio o sulla dichiarazione di conformità, da allegarsi ad ogni tipo di fornitura del materiale oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati:

- NOME DEL PRODUTTORE: Ditta BENCORE S.r.l. (o altro segno distintivo);
- ANNO DI PRODUZIONE: (da indicarsi);
- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 (UNO);
- CODICE: MS1965A10D100008;
- POSA IN OPERA: ELEMENTO DISPOSTO A COLTELLO;
- IMPIEGO: PARETE;
- MANUTENZIONE: METODO "D" COME DA UNI 9176 (1998).

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e dei decreti ministeriali 26 giugno 1984 e 3 settembre 2001.

Il presente atto, ad eccezione dei casi di decadenza e revoca dell'omologazione previsti dall'art. 9, punti 2 e 3, del D.M. 26/6/84, ha una validità di 5 anni dalla data di rilascio ed è rinnovabile alla sua scadenza. Inoltre il presente atto decade, ai fini della produzione, al termine del periodo di coesistenza previsto per la specificazione tecnica relativa al materiale medesimo, in conformità a quanto previsto dal D.M. 10/03/2005 al quale si rimanda per gli opportuni approfondimenti.

Roma, 9 MAR. 2008

Fasc. 3807 sott. 2486

IL DIRETTORE CENTRALE  
(STOCCHI)

N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE NELLA SUA INTEGRALE STESURA

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. - S.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
UFFICIO PER LA PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI

2486\_42843\_26701\_CPD

Visto l'Atto di Omologazione rilasciato in data 09/03/2009 con Codice di Omologazione: **MS1965A10D100008**, progr. 26701, con ultima validità fino al 09/03/2019, relativo al prodotto con denominazione commerciale: "LIGHTBEN PLUS";

Vista l'istanza di rinnovo progr. **36055** del 29/01/2014 con validità rinnovata fino al 09/03/2019;

Vista l'istanza di rinnovo dell'Atto di Omologazione progr. 42843, presentata in data 08/02/2019 dalla ditta BENCORE S.r.l. sita in Via San Colombano n. 9, 54100 - MASSA (MS);

SI RINNOVA

L'Atto di omologazione con Codice: **MS1965A10D100008**, con validità fino al 09/03/2024, salvo le limitazioni previste dall'art.4, comma 3, del D.M. 10/03/2005.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'atto di omologazione di cui in premessa e ad esso è accluso.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(CAVRIANI)

Firmato in forma digitale ai sensi di legge

IL DIRIGENTE

(Dott. Ing. Marcello LOMBARDINI)

Firmato in forma digitale ai sensi di legge

VISTO

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

(Dott. Ing. Piergiacomo CANCELLIERE)



SottoF. 2486